

MICRO VANNE A SPHERE LAITON FEMELLE FEMELLE BSP

Micro vanne à sphère laiton femelle femelle BSP à passage de 5.5mm pour le sectionnement de réseaux d'adduction et de distribution d'eau.

L'étanchéité est assurée par 1 joint torique FKM et l'axe est inéjectable.

Encombrement réduit avec manette plastique noire.



Dimensions : DN1/8" à DN1/4"
Raccordement : Femelle Femelle BSP
Température Mini : -10°C
Température Maxi : +90°C
Pression Maxi : 16 Bars
Caractéristiques : Axe inéjectable
Encombrement réduit
Passage \varnothing 5,5 mm
Joint torique FKM

Matière : Laiton CW617N suivant EN 12165

MICRO VANNE A SPHERE LAITON FEMELLE FEMELLE BSP

CARACTERISTIQUES :

- Passage Ø 5.5 mm
- Bille pleine
- Etanchéité par joint torique
- Axe inéjectable
- Manette plastique noire

UTILISATION :


- Réseaux d'adduction et de distribution d'eau
- Température mini admissible Ts : - 10°C
- Température maxi admissible Ts :+ 90°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars

GAMME :

- Micro vanne femelle / femelle BSP **Ref. 691** du 1/8" au 1/4"

MICRO VANNE A SPHERE LAITON FEMELLE FEMELLE BSP


NOMENCLATURE :



Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Laiton CW 617 N suivant EN 12165 chromé
2	Axe	Laiton CW 614 N suivant EN 12165
3	Joint torique	FKM 70 sh.
4	Manette	Nylon 66 + 30% verre
5	Vis manette	Acier C4C EN 10263/03
6	Sphère	Laiton CW 614 N suivant EN 12165
7	Siège	PTFE G400
8	Mamelon	Laiton CW 614 N suivant EN 12165
9	Joint de corps	FKM 70 sh.

MICRO VANNE A SPHERE LAITON FEMELLE FEMELLE BSP

DIMENSIONS (en mm) :



DN	1/8"	1/4"
L	39.5	44.5
L1	18.5	20.5
L2	21	24
Poids (en Kg)	0.04	0.05
Ref.	691001	691002

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 :2015
- **DIRECTIVE 2014/68/UE** : Produits exclus de la directive (Article 4, § 3)
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.